

Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе” Београд
Булевар уметности 2А
Број: Од. 1878-87/4-1-2017
Датум: 18.05.2017.

ПРЕДМЕТ: Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну добра – Набавка пумпи за одбрану од поплава (3 комада), редни број ЈН 87/2017

ПИТАЊЕ 1:

„Молим Вас за информацију, ког произвођача су пумпе чије карактеристике сте навели у техничкој спецификацији предметне јавне набавке?“

ПИТАЊЕ 2:

„Молимо вас да нам доставите информацију за потребан напон напајања за све три позиције:
1. Набавка утопне центрифугалне пумпе за црпну станицу Стари Фенек максималног капацитета до 400 лит/сец ± 5%; (обрачун по комаду према техничкој спецификацији)
2. Набавка утопне центрифугалне пумпе за црпну станицу Стари Фенек максималног капацитета до 150 лит/сец ± 5%; (обрачун по комаду према техничкој спецификацији)
3. Набавка потопљене мобилне пумпе за одоводњавање са вертикалним испустом и интегрисаним потопљеним трофазним потпуно затвореним мотором максималног капацитета до 80 лит/сец ± 5%; (обрачун по комаду према техничкој спецификацији „

ОДГОВОР 1:

Понуђене пумпе треба да испуњавају захтеве у техничким карактеристикама наведене у спецификацији, без обзира на произвођача.

ОДГОВОР 2:

Напон напајања мотора за све три пумпе је: 3x400V.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама Наручилац овај одговор објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку:

Милутин Јорговић, дипл.инж.маш.

Виолета Костић, дипл. правник

Невенка Јеврић, дипл.економиста